

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0733

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRANDSKYDD

Brandskyddsmålning av stålkonstruktioner

BBR 5, 6

BSAB LCS.5

BRENNICKS SAFIR FÖR STÅL

Brandskyddsfärg för Stålkonstruktioner

Innehavare

Alcro-Beckers AB, Textilgatan 31, SE – 120 86 Stockholm.

Tel. 08 - 775 60 00, fax 08 - 775 63 00, Hemsida: www.alcro-beckers.com

Produkt

Brandskyddsfärg, Brennicks safir för stål, för brandisolering av bärande stålkonstruktioner.
Brandmotstånd R30-R90, för olika färgtjocklekar samt vid 3 eller 4-sidig brandbelastning.
Dimensionering, utförande samt övriga förutsättningar framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Brandskyddsmålning av bärande stålkonstruktioner, inomhus.

Godkännande

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	
- Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Brandskydd, Brandtekniska klasser, Bärförmåga R30 - R90*	5:221
Emissioner	6:21

* Brandskyddsbeläggningens brandmotstånd R30 – R90 resp. skikt tjocklekar för olika tvärsnittsfaktorer samt övriga förutsättningar enligt tillhörande handlingar.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper:

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid

Beslutsdatum 2011-09-23. Dnr 318/11 Typgodkännandet gäller t o m 2016-09-23.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande daterat 2006-09-29, Dnr 205/06.


Godkännandet förutsätter att innehavaren eller tillverkaren årligen rapporterar till SWEDCERT om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2011:19, TYP 5.

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011-09-23
Bilaga 2	Produktmärkning	2011-09-23
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011-09-23
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011-09-23



Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

SWEDCERT AB, Campus Gräsvik 1, S-371 75 Karlskrona, Tel +46 (0)455 305600

