



MÅLNINGSANVISNINGAR för OFFENTLIGA RUM

2017

**Material- och målningsrekommendationer för
olika ytor i utrymmen inom offentliga byggnader
och lokaler.**



Alcro Färg målningsanvisningar för offentliga rum omfattar följande kategorier

- Hotell och konferens
- Restauranger
- Skolor och barnstugor
- Affärslokaler
- Köpcentrum
- Flygplatser och tågstationer

Krav på val av färgsystem anpassade till skötsel och underhåll

Målade ytor i offentliga miljöer har varierande påverkan beträffande slitage och underhåll. Alcro Färg har därför tagit fram en lathund för val av ytskikt i offentliga miljöer. Här har vi valt ut "Rätt sak på rätt plats" det vill säga anpassade produktval beroende av påfrestning och underhåll.

- **Slitstyrka 1** är de enklare systemen avsedda för utrymmen där man inte ställer andra krav än att ytan skall se fräsch ut. Här har vi till och med valt bort spackel. Vid rengöring skall ytorna endast dammas av. Ytorna är inte tvättbara.
- **Slitstyrka 2** är avsedda för ytor mindre publika och med normala krav för underhåll. De här ytorna går att torka av med vatten och lite diskmedel men med väl urvriden trasa.
- **Slitstyrka 3** är avsatt för hård belastning och med höga krav på hållbarhet. Ytorna tvättas med rengöringsmedel fria från lösningsmedel och sköljs med rent vatten.

Register

INLEDNING OCH REGISTER

Klass 1V	Sid 1V:1 - 1V:2
Klass 1T	Sid 1T:1 - 1T:2
Klass 2V	Sid 2V:1 - 2V:3
Klass 3V	Sid 3V:1 - 3V:3
Klass 2T och 3T	Sid 2T och 3T:1 - 2T och 3T:3
Snickeri LCS.222, LCS.224, LCS.225	Sid Sn:1 - Sn:3
Snickeri LCS.223	Sid Sn:4 - Sn:5
Snickeri LCS.2312	Sid Sn:6 - Sn:7
Snickeri LCS.2322	Sid Sn:8 - Sn:9

MÅLNINGSANVISNINGAR FÖR UTRYMMEN UTAN KRAV PÅ VÄGGYTORS SLITSTYRKA

I detta kapitel Slitstyrka Klass 1V beskrivs målningsystem för väggytor utan krav på mekanisk nötning.

Exempel för Slitstyrka Klass 1V

Hotell

Flygplatser och tågstationer

Butikslokaler

Restauranger

Skolor och barnstugor

Källare

Förråd utan hygienkrav

LCS.2212 Väggar inomhus			
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Puts	Alcro B-Milltex	2 ggr strykning.	16-00010S
Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfogsblock	Alcro B-Milltex	2 ggr strykning.	26-00010S
Skivor Ej kartongklädd gips	Alcro B-Milltex	2 ggr strykning.	56-00010S
Skivor Kartongklädd gips	Alcro B-Milltex	2 ggr strykning.	56-00010S
Ytor tidigare målade I god kondition	Alcro Målartvätt Plus Alcro B-Milltex Alt. Alcro Milltex 5	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S
Tidigare målade yta, grov	Alcro Målartvätt Plus Alcro B-Milltex Alt. Alcro Milltex 5	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S
Tidigare målade yta, mycket grov	Alcro Målartvätt Plus Alcro B-Milltex Alt. Alcro Milltex 5	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S
Tidigare målade yta, flagnad	Handspackel Alcro B-Milltex Alt. Alcro Milltex 5	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt färgmaterial 2 ggr strykning.	986-10010S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
Tidigare målade yta, sprickor	Alcro Målartvätt Plus Alcro B-Milltex Alt. Alcro Milltex 5	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S
Tidigare målade yta, flagnad samt sprickor	Handspackel Alcro B-Milltex Alt. Alcro Milltex 5	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 2 ggr strykning.	986-10010S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

MÅLNINGSANVISNINGAR FÖR UTRYMMEN MED LÅGA KRAV PÅ TAKYTORS SLITSTYRKA

I detta kapitel Slitstyrka Klass 1T beskrivs målningsystem för takytor utan krav på slitage.

Exempel för Slitstyrka Klass 1T

Hotell

Flygplatser och tågstationer

Butikslokaler

Restauranger

Skolor och barnstugor

Källare

Förråd ej hygien

m.m

LCS.2212 Väggar inomhus			
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Puts	Alcro B-Milltex	2 ggr strykning.	16-00010S
Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfogsblock	Alcro B-Milltex	2 ggr strykning.	26-00010S
Skivor Ej kartongklädd gips	Alcro B-Milltex	2 ggr strykning.	56-00010S
Skivor Kartongklädd gips	Alcro B-Milltex	2 ggr strykning.	56-00010S
Ytor tidigare målade I god kondition	Alcro Målartvätt Plus Alcro Handspackel Alcro B-Milltex Alt. Alcro Milltex 2 RF	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. 2 ggr strykning.	966-20010S
Tidigare målade yta, grov	Alcro Målartvätt Plus Alcro B-Milltex Alt. Alcro Milltex 2 RF	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S
Tidigare målade yta, mycket grov	Alcro Målartvätt Plus Alcro Handspackel Alcro B-Milltex Alt. Alcro Milltex 2 RF	Rengöring till fast underlag. I- påspackling. 2 ggr strykning.	966-20510S
Tidigare målade yta, flagnad	Alcro Handspackel Alcro B-Milltex Alt. Alcro Milltex 2 RF	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt färgmaterial I- och påspackling 2 ggr strykning.	986-10510S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
Tidigare målade yta, flagnad samt sprickor	Alcro Handspackel Alcro B-Milltex Alt. Alcro Milltex 2 RF	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. I- och påspackling 2 ggr strykning.	986-10510S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

MÅLNINGSANVISNINGAR FÖR UTRYMMEN MED NORMALA KRAV PÅ VÄGGYTORS SLITSTYRKA

I detta kapitel Slitstyrka Klass 2V beskrivs målningsystem för väggytor som utsetts för normal mekanisk nötning.

Exempel för Slitstyrka Klass 2V

Hotell

Kontor
Skyddade sängnära ytor
m.m

Flygplatser och tågstationer

Kontor
ej publika korridorer

Butikslokaler

Skyddade väggytor
Kontor

Restauranger

Skyddade väggytor i serveringsutrymmen

Skolor och barnstugor

Kontor
Lärarrum

LCS.2212 Väggar inomhus			
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Puts	Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Handspackel, Alcro Rullpackel Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 5 eller 7	3 ggr bredspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	16-02010S
Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock	Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Handspackel, Alcro Rullpackel Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 5 eller 7	2 ggr bredspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	26-01510S
Skivor Ej kartongklädd gips	<i>Spackelalternativ:</i> Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Handspackel Alcro Rullpackel Skarvremsa papper Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 5 eller 7	spackling spik- och skruvhål, skarv- spackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, skarvspackling, bredspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	56-04310S
Skivor Kartongklädd gips	<i>Spackelalternativ:</i> Alcro Allround Spackel Skivspackel Alcro Handspackel Skarvremsa papper Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 5 eller 7	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarv-spackling, iläggning av remsa i spacklet, 2 ggr skarvspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	56-03510S
Ytor tidigare målade I god kondition	Delfin Målartvätt Alcro Handspackel Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 5 eller 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	966-20510S
Tidigare målade yta, grov	Delfin Målartvätt Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Handspackel, Alcro Rullpackel Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 5 eller 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	966-21610S
Tidigare målade yta, mycket grov	Delfin Målartvätt Alcro Rullpackel Grov Alt. Sprutspackel Plus Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 5 eller 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	966-21612S

LCS.2212 Väggar inomhus			
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Tidigare målad yta, flagnad	Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Handspackel Alcro Rullpackel Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 5 eller 7	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling, Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	<u>986-12010S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
Tidigare målad yta, sprickor	Delfin Målartvätt Alcro Handspackel Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 5 eller 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	966-20510S
Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor	Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Handspackel Alcro Rullpackel Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 5 eller 7	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	<u>986-11610S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
Nedtagen tapet eller plastmatta	Alcro Spärra Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Handspackel Alcro Rullpackel Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 5 eller 7	<u>Tidigare underlag plastmatta.</u> Nedtagning av plastmatta, noggrann avslipning. (14) Grundmålning <u>Ispackling, 2 ggr bredspackling</u> Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	<u>996-11410S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

MÅLNINGSANVISNINGAR FÖR UTRYMMEN MED HÖGA KRAV PÅ SLITSTYRKA I VÄGGYTOR

I detta kapitel Slitstyrka Klass 3V beskrivs målningsystem för väggytor där det finns risk för mekanisk nötning.

Exempel för Slitstyrka Klass 3V

<i>Hotell</i>	Korridorer Entré och vestibuler Hisshallar Sängnära oskyddade ytor Gym m.m
<i>Flygplatser och tågstationer</i>	Väntsalar, vänthallar Transfer vägar
<i>Butikslokaler</i>	Oskyddade väggytor Provrum
<i>Restauranger</i>	Oskyddade väggytor i serveringsutrymmen

LCS.2212 Väggar inomhus			
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Puts	Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Handspackel, Alcro Rullspackel Alcro Milltex Prestanda 5 eller 7	3 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	16-02010S
Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock	Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Handspackel, Alcro Rullspackel Alcro Milltex Prestanda 5 eller 7	2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	26-01510S
Skivor Ej kartongklädd gips	Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Handspackel Alcro Rullspackel Skarvremsa papper Alcro Milltex Prestanda 5 eller 7	spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning av pappersremsa i spacket, skarvspackling, bredspackling. 2 ggr strykning.	56-04310S
Skivor Kartongklädd gips	Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Skivspackel Alcro Handspackel Skarvremsa papper Alcro Milltex Prestanda 5 eller 7	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning av remsa i spacket, 2 ggr skarvspackling. 2 ggr strykning.	56-03510S
Ytor tidigare målade I god kondition	Alcro Målartvätt Plus Alcro Handspackel Alcro Milltex Prestanda 5 eller 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. 2 ggr strykning.	966-20510S
Tidigare målade yta, grov	Alcro Målartvätt Plus Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Handspackel, Alcro Rullspackel Alcro Milltex Prestanda 5 eller 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	966-21610S
Tidigare målade yta, mycket grov	Alcro Målartvätt Plus Alcro Rullspackel Grov Alt. Alcro Sprutspackel Plus Alcro Milltex Prestanda 5 eller 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	966-21612S

LCS.2212 Väggar inomhus			
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Tidigare målad yta, flagnad	Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Handspackel Alcro Rullspackel Alcro Milltex Prestanda 5 eller 7	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling, 2 ggr strykning.	<u>986-12010S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
Tidigare målad yta, sprickor	Alcro Målartvätt Plus Alcro Handspackel Alcro Milltex Prestanda 5 eller 7	Rengöring till fast underlag. 1- och påspackling 2 ggr strykning.	966-20510S
Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor	Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Handspackel Alcro Rullspackel Alcro Milltex Prestanda 5 eller 7	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	<u>986-11610S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
Nedtagen tapet eller plastmatta	Alcro Spärta Alcro Allround Spackel Alt. Alcro Handspackel Alcro Rullspackel Alcro Milltex Prestanda 5 eller 7	<u>Tidigare underlag tapet.</u> Nedtagning av plastmatta, noggrann avslipning. <u>(14) Grundmålning</u> <u>Ispackling, 2 ggr bredspackling</u> 2 ggr strykning.	<u>996-11410S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

MÅLNINGSANVISNINGAR FÖR FÖR TAK I TORRA UTRYMMEN

I detta kapitel beskrivs målningsystem för takytor i torra utrymmen.

Exempel för takytor i torra utrymmen

Hotell

Korridorer
Entré och vestibuler
Hisshallar
Hotellrum
Konferensrum
Kontorsrum
Gym
m.m

Flygplatser och tågstationer

Väntsalar
Vänthallar
Transfer vägar
Kontorsutrymmen
Omklädningsrum

Butikslokaler

Butik
Provrum
Kontorsutrymmen
Omklädningsrum

Restauranger

Serveringsutrymmen
Kontorsutrymmen

LCS.2213 Tak inomhus			
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Puts	Alcro Allround spackel Alt. Alcro Handspackel Alcro Rullspackel Alcro Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 2 RF	3 ggr bredspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	16-02010S
Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock	Alcro Allround spackel Alt. Alcro Handspackel Alcro Rullspackel Alcro Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 2 RF	2 ggr bredspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	26-01510S
Skivor Ej kartongklädd gips	Skivspackel Alcro Allround spackel Alt. Alcro Handspackel Alcro Rullspackel Alcro Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 2 RF	Spackling spik- och skruvhål, skarv-spackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, skarvspackling, bredspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg .	56-04310S
Skivor Kartongklädd gips	Skivspackel Alcro Allround spackel Alt. Alcro Handspackel Alcro Rullspackel Alcro Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 2 RF	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarv-spackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, 2 ggr skarvspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	56-03510S
Ytor tidigare målade i gott skick	Delfin Målartvätt Alcro Handspackel Alcro Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 2 RF	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	966-20510S
Tidigare målade yta, grov	Delfin Målartvätt Alcro Rullspackel Alt. Alcro Allround spackel Alcro Handspackel Alcro Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 2 RF	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	966-21610S
Tidigare målade yta, mycket grov	Delfin Målartvätt Alcro Rullspackel Grov (Sprutspackel Plus) Alcro Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 2 RF	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	966-21610S

LCS.2213 Tak inomhus			
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Tidigare målad yta, flagnad	Alcro Allround spackel Alcro Handspackel Alcro Rullspackel Alcro Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 2 RF	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	986-12010S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
Tidigare målad yta, sprickor	Delfin Målartvätt Alcro Handspackel Alcro Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 2 RF	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	966-20510S
Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor	Alcro Allround spackel Alcro Handspackel Alcro Rullspackel Alcro Alcro Milltex Allgrund Alcro Milltex 2 RF	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Strykning 1 grundfärg Strykning 2 täckfärg	986-11610S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

MÅLNINGSANVISNINGAR FÖR SNICKERIER I OFFENTLIGA UTRYMMEN

I detta kapitel Snickerier offentlig miljö beskrivs målningsystem för olika trätyper.

Exempel för snickerier i offentlig miljö

LCS.222	Målning av innerväggspartier, skärmar, vikväggar o d inomhus
LCS.224	Målning av inredningar o d
LCS.225	Målning av diverse målningsdetaljer inomhus
LCS.223A	Målning av lejdare, räcken, ledstänger o d inomhus
LCS.223B	Målning av trappor och stegar.
LCS.2312	Målning av portar, dörrar, entrépartier, luckor o d inomhus
LCS.2322	Målning av fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier o d inomhus

		LCS.222 LCS.224 LCS.225	Snickerier inomhus	
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING		AMA HUS 14
Nytt trä som skall täckmålas	Alcro Kvistlack Alcro V-Slip Alcro Snickerispackel Alcro V-Mill Blank/Halvblank	<u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. I- och påspackling. Strykning 1 Grundmålning. Strykning 2 Täckmålning		66-00510SL <i>Understruken text är extraarbete.</i>
Tidigare målad yta i gott skick	Alcro Målartvätt Alcro Häfta Alcro V-Mill Blank/Halvblank	Tvättning för ommålning samt mattslipning. Grundmålning. 2 ggr strykning.		956- Alt. 966-34510SL
Tidigare målad yta med mindre skador	Alcro Målartvätt Alcro Snickerispackel Alcro Latexfog Alcro V-Slip Alcro V-Mill Blank/Halvblank	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Strykning 1 Grundmålning. Strykning 2 Täckmålning		956- Alt. 966-20510SL
Tidigare målad yta, blåsor	Alcro V-Slip Alcro Snickerispackel Alcro Latexfog Alcro V-Mill Blank/Halvblank	Borttagning av allt färgmaterial. <u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. I- och bredspackling. Strykning 1 Grundmålning. Strykning 2 Täckmålning		956- Alt. 966-15110SL <i>Understruken text är extraarbete.</i>
Tidigare målad yta med sprickor och flagor	Alcro V-Slip Alcro Snickerispackel Alcro Latexfog Alcro V-Slip Alcro V-Mill Blank/Halvblank	Borttagning av allt färgmaterial. <u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. I- och bredspackling. Strykning 1 Grundmålning. Strykning 2 Täckmålning.		956- Alt. 966-15110SL <i>Understruken text är extraarbete.</i>

		LCS.222 LCS.224 LCS.225	Snickerier inomhus	
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14	
Betsa nytt trä	Alcro Träbets Alcro Klar	Betsning. 2 ggr strykning.	67-06610SL	
Klarlack nytt trä	Alcro Klar	2 ggr strykning.	67-00010SL	
Kompletterings- målning av betsade ytor	Alcro Målartvätt Alcro Träbets Alcro Klar	Rengöring till fast underlag. <u>Påbättring med Träbets på trärena eller skadade ytor.</u> 2 ggr strykning med Trälack med mellanslipning.	977-27010 SL <i>Understruken text är "Konstruerade målningsbehandlingar".</i>	
Klarlack av tidigare klarlackerade snickerier	Alcro Alcro Målartvätt Alcro Klar	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	977-20010 SL	

		LCS.223A	Snickerier inomhus	
UNDERLAG	MATERIAL		MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Nytt trä som skall täckmålas	Alcro Kvistlack Alcro V-Slip Alcro Snickerispackel Servalac Exklusiv		<u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. 1- och påspackling. 2 ggr strykning.	66-00510SL <i>Understruken text är extraarbete.</i>
Tidigare målad yta i gott skick	Alcro Målartvätt Alcro Häfta Servalac Exklusiv		Tvättning för ommålning samt mattslipning. Grundning 2 ggr strykning.	956- Alt. 966-34510SL
Tidigare målad yta med mindre skador	Alcro Målartvätt Alcro Snickerispackel Alcro Latexfog Servalac Exklusiv		Rengöring till fast underlag. 1- och påspackling. 2 ggr strykning.	956- Alt. 966-20510SL
Tidigare målad yta, blåsor	Alcro V-Slip Alcro Snickerispackel Alcro Latexfog Servalac Exklusiv		Borttagning av allt färgmaterial. <u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. 1- och påspackling. 2 ggr strykning.	956- Alt. 966-14910SL <i>Understruken text är extraarbete.</i>
Tidigare målad yta med sprickor och flagor	Alcro V-Slip Alcro Snickerispackel Alcro Latexfog Servalac Exklusiv		Borttagning av allt färgmaterial. <u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. 1- och påspackling. 2 ggr strykning.	956- Alt. 966-14910SL <i>Understruken text är extraarbete.</i>

		LCS.223a	Snickerier inomhus	
UNDERLAG	MATERIAL		MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Betsa nytt trä	Alcro Träbets Alcro Klar		Betsning. 2 ggr strykning.	67-06610
Klarlack nytt trä	Alcro Klar		2 ggr strykning.	67-00010
Kompletterings- målning av betsade ytor	Alcro Målartvätt Alcro Träbets Alcro Klar		Rengöring till fast underlag. <u>Påbättring med Träbets på trärena</u> <u>eller skadade ytor.</u> 2 ggr strykning.	977-27010 <i>Understruken text är</i> <i>"Konstruerade</i> <i>målningsbehandlingar".</i>
Klarlack av tidigare klarlackerade snickerier	Alcro Målartvätt Alcro Klar		Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	977-10010

		LCS.223B	Snickerier inomhus	
UNDERLAG	MATERIAL		MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Nytt trä som skall täckmålas	Alcro Kvistlack Alcro Panelgrund Alcro Studio Golvfärg		<u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. 2 ggr strykning.	66-04510 <i>Understruken text är extraarbete.</i>
Tidigare målad yta i gott skick	Alcro Målartvätt Alcro Studio Golvfärg		Tvättning för ommålning samt mattslipning. 2 ggr strykning.	956- Alt. 966-30010
Tidigare målad yta med mindre skador	Alcro Målartvätt Alcro Panelgrund Alcro Studio Golvfärg		Rengöring till fast underlag. Pågrundning. 2 ggr strykning.	956- Alt. 966-25310
Tidigare målad yta, blåsor	Alcro Kvistlack Alcro Panelgrund Alcro Studio Golvfärg		Borttagning av allt färgmaterial. <u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. 2 ggr strykning.	956- Alt. 966-14510SL <i>Understruken text är extraarbete.</i>
Tidigare målad yta med sprickor och flagor	Alcro Kvistlack Alcro Panelgrund Alcro Studio Golvfärg		Borttagning av allt färgmaterial. <u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. 2 ggr strykning.	956- Alt. 966-14510SL <i>Understruken text är extraarbete.</i>

		LCS.223B	Snickerier inomhus	
UNDERLAG	MATERIAL		MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Betsa nytt trä	Alcro Träbets Alcro Lacka		Betsning. 3 ggr strykning.	67-06613
Klarlack nytt trä	Alcro Lacka		3 ggr strykning.	67-00013
Kompletterings- målning av betsade ytor	Alcro Målartvätt Alcro Träbets Alcro Lacka		Rengöring till fast underlag. <u>Påbättring med Träbets på trärena</u> <u>eller skadade ytor.</u> Påbättring, 2 ggr strykning.	977-27011 <i>Understruken text är "Konstruerade målningsbehandlingar".</i>
Klarlack av tidigare klarlackerade snickerier	Alcro Lacka		Borttagning av allt färgmaterial. 3 ggr strykning.	977-10013

		LCS.2312	Snickerier inomhus	
UNDERLAG	MATERIAL		MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Nytt trä som skall täckmålas	Alcro Kvistlack Alcro V-Slip Alcro Snickerispackel Alcro V-Slip Alcro Servalac		<u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. I- och påspackling. Strykning 1 Grundmålning Strykning 2 Täckmålning	66-04910SL <i>Understruken text är extraarbete.</i>
Tidigare målad yta i gott skick	Alcro Målartvätt Alcro Häfta Alcro Servalac		Tvättning för ommålning samt mattslipning. Grundning. Strykning.	956- Alt. 966-34508SL
Tidigare målad yta med mindre skador	Alcro Målartvätt Alcro Snickerispackel Alcro Latexfog Alcro V-Slip Alcro Servalac		Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Strykning 1 Grundmålning Strykning 2 Täckmålning	956- Alt. 966-20510SL
Tidigare målad yta, blåsor	Alcro V-Slip Alcro Snickerispackel Alcro Latexfog Alcro V-Slip Alcro Servalac		Borttagning av allt färgmaterial. <u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. I- och påspackling. Strykning 1 Grundmålning Strykning 2 Täckmålning.	956- Alt. 966-14910SL
Tidigare målad yta med sprickor och flagor	Alcro V-Slip Alcro Snickerispackel Alcro Latexfog Alcro V-Slip Alcro Servalac		Borttagning av allt färgmaterial. <u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. I- och påspackling. Strykning 1 Grundmålning Strykning 2 Täckmålning	956- Alt. 966-14910SL

		LCS.2312	Snickerier inomhus	
UNDERLAG	MATERIAL		MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Betsa nytt trä	Alcro Träbets Alcro Klar		Betsning. 2 ggr strykning.	67-06610SL
Klarlack nytt trä	Alcro Klar		2 ggr strykning.	67-00010SL
Kompletterings- målning av betsade ytor	Alcro Målartvätt Alcro Träbets Alcro Klar		Rengöring till fast underlag. <u>Påbättring med Träbets på trärena eller skadade ytor.</u> 2 ggr strykning.	977-27010 SL <i>Understruken text är "Konstruerade målningsbehandlingar".</i>
Klarlack av tidigare klarlackerade snickerier	Alcro Målartvätt Alcro Klar		Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	977-20010 SL

		LCS.2322	Snickerier inomhus	
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14	
Nytt trä som skall täckmålas	Alcro Kvistlack Alcro V-Slip Alcro Snickerispackel Alcro V-Mill Blank/Halvblank	<u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. I- och bredspackling. Strykning 1 grundmålning. Strykning 2 täckmålning.	66-05110SL <i>Understruken text är extraarbete.</i>	
Tidigare målad yta i gott skick	Alcro Målartvätt Alcro Häfta Alcro V-Mill Blank/Halvblank	Tvättning för ommålning samt mattslipning. 2 ggr strykning.	956- Alt. 966-34508SL	
Tidigare målad yta med mindre skador	Alcro Målartvätt Alcro Snickerispackel Alcro Latexfog Alcro V-Slip Alcro V-Mill Blank/Halvblank	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Strykning 1 grundmålning. Strykning 2 täckmålning.	956- Alt. 966-20510SL	
Tidigare målad yta, blåsor	Alcro V-Slip Alcro Snickerispackel Alcro Latexfog Alcro V-Slip Alcro V-Mill Blank/Halvblank	Borttagning av allt färgmaterial. <u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. I- och påspackling. Strykning 1 grundmålning. Strykning 2 täckmålning.	956- Alt. 966-14910SL	
Tidigare målad yta med sprickor och flagor	Alcro V-Slip Alcro Snickerispackel Alcro Latexfog Alcro V-Mill Blank/Halvblank	Borttagning av allt färgmaterial. <u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. I- och påspackling. Strykning 1 grundmålning. Strykning 2 täckmålning.	956- Alt. 966-14910SL	

		LCS.2322	Snickerier inomhus	
UNDERLAG	MATERIAL		MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Betsa nytt trä	Alcro Träbets Alcro Klar		Betsning. 2 ggr strykning.	67-06610SL
Klarlack nytt trä	Alcro Klar		2 ggr strykning.	67-00010SL
Kompletterings- målning av betsade ytor	Alcro Målartvätt Alcro Träbets Alcro Klar		Rengöring till fast underlag. <u>Påbättring med Träbets på trärena</u> <u>eller skadade ytor.</u> 2 ggr strykning.	977-27010 SL <i>Understruken text är</i> <i>"Konstruerade</i> <i>målningsbehandlingar".</i>
Klarlack av tidigare klarlackerade snickerier	Alcro Målartvätt Alcro Klar		Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	977-20010 SL